

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tur Nghĩa, ngày 09 tháng 7 năm 2026.

**BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG
VÀ XỬ LÝ KỸ THUẬT**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 7 năm 2026; Tại công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính xã Tur Nghĩa (Giai đoạn 1: Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ; tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình).

I. Thành phần tham dự gồm có:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tur Nghĩa

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Ông: Phạm Cao Mẫu | Chức vụ: Giám đốc. |
| - Ông: Nguyễn Tấn Nhân | Chức vụ: CB Kỹ thuật. |
| - Ông: Phạm Quốc Cường | Chức vụ: CB Kỹ thuật. |

2. Đại diện Phòng Kinh tế xã

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Bà: Lê Thị Kim Ngân | Chức vụ: Phó trưởng phòng. |
| - Ông: Trần Thiên Đạo | Chức vụ: Chuyên viên. |

3. Đại diện Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn và xây lắp Bách Toàn
Thắng

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ông: Phùng Đình Toàn | Chức vụ: Giám đốc. |
| - Ông: Lê Văn Trình | Chức vụ: CBKT. |

4. Đại diện tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng công trình Phương
Đông;

- | | |
|----------------------|--------------------|
| - Ông: Phạm Phương | Chức vụ: Giám đốc. |
| - Ông: Xa Hồng Phước | Chức vụ: Giám đốc. |
| - Ông: | Chức vụ: |

II. Nội dung kiểm tra và xử lý kỹ thuật

Qua kiểm tra hiện trường, đối chiếu với hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính xã Tur Nghĩa (Giai đoạn 1: Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ; tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình) đã được UBND xã Tur Nghĩa phê duyệt tại Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 16/4/2026.

* Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị: Tư vấn thiết kế, thi công, giám sát trong quá trình triển khai thi công công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính xã Tur Nghĩa (Giai đoạn 1: Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ; tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tur Nghĩa tổ chức kiểm tra hiện trường và xử lý kỹ thuật một số nội dung liên quan đến dự án, cụ thể như sau:

1) Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt tại tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ: Đoạn từ cột CS09 đến cột CS13 cắt ngang

tuyến đường Phan Đình Phùng nổi dài không đảm bảo cao độ vượt đường và vướng quy hoạch khu dân cư phía Đông đường Phan Đình Phùng nổi dài (đang lựa chọn nhà đầu tư).

2) Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt tại tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình:

- + Các vị trí cột CS36, CS38, CS40, CS42 bố trí dưới tuyến đường dây 22kV không đảm bảo khoảng cách tĩnh không an toàn lưới điện.

- + Vị trí cột CS11 thiết kế trên nền đất bồi dưới lòng sông không đảm bảo an toàn do có nguy cơ thay đổi dòng chảy trong mùa lũ.

*** Kết luận:**

Qua buổi kiểm tra hiện trường và ý kiến đề xuất của các đơn vị tham gia: Tư vấn thiết kế, Thi công, Giám sát, Ban Quản lý dự án, Phòng Kinh tế xã. Các bên tham gia thống nhất một số nội dung cần điều chỉnh, xử lý kỹ thuật để trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng như sau:

1) Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ: Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục cho phù hợp:

- Cắt 05 vị trí cột từ CS09 đến cột CS13 để bố trí vào 02 tuyến chiếu sáng cho phù hợp với hiện trạng và quy hoạch.

- Bổ sung 08 khoảng cột từ cột NTR10/I.3 đến cột II/2/3 hiện có của điện lực về hướng Đông. Chuyển 01 cột tại vị trí CS09 bố trí giữa khoảng cột NTR10/I.1 và NTR10/II.1.

- Chuyển tủ ĐKCS-2 tại cột I-II/1 thuộc tuyến thôn Vạn An 2 sang lắp đặt tại vị trí cột hạ thế hiện có NTR10/I.3.

2) Tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình: Điều chỉnh, bổ sung và cắt giảm một số hạng mục:

- Sau khi tủ ĐKCS-2 tại cột I-II/1 chuyển sang tuyến 1 đường La Hà – Nghĩa Thuận, nguồn cấp điện chiếu sáng tuyến Vạn An 2 sẽ được lấy tại tủ điều khiển chiếu sáng hiện có gần đó.

- Chuyển tuyến chiếu sáng từ CS35 đến CS46 từ bên phải sang bên trái tuyến Vạn An 2 đi Hoà Bình và bố trí bổ sung 04 cột (CS10, CS11, CS12, CS13 của tuyến La Hà- Nghĩa Thuận) xen kẽ để lắp đặt 04 đèn chiếu sáng (CS37, CS39, CS41, CS43 theo thiết kế được lắp trên các cột trung thể hiện có 111/7, 111/8, 111/9, 111/10).

- Vị trí cột CS11 từ cột PC.I-10-190-3,5 theo thiết kế chuyển đổi thành cột cột thép cao 8m lắp trên thành cầu xóm Đồng.

3) Giao cho đơn vị tư vấn thiết kế :

- Đơn vị Tư vấn thiết kế kiểm tra, tính toán và lập lại bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung, chịu trách nhiệm về kết quả tính toán của mình để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã trước ngày **14/7/2026** để trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên tham gia dự cuộc họp thống nhất ký tên dưới đây.

Thành phần tham gia



BQL DỰ ÁN ĐTXD XÃ

Phạm Cao Mẫu



PHÒNG KINH TẾ XÃ

Lê Thị Kim Ngân



TƯ VẤN THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Xuân



TƯ VẤN GIÁM SÁT

GIÁM ĐỐC

Phạm Phương



ĐƠN VỊ THI CÔNG

GIÁM ĐỐC

La Hồng Phước